

Nejvyšší přípustné množství a míra znečištění odpadných vod vypouštěných do veřejné kanalizace - všeobecné limity ukazatelů dle kanalizačních řádů divize VAS Boskovice

Koncentrační limity směsného vzorku v mg/l (průměr)

Lokalita (COV nebo VK)	BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	pH	T	N-NH ₄	N _{celk}	P _{celk}	RAS	NEL / C _{cr} / C ₅₀	EL	AOX	PAL-A (tenzidy)	FN	RL	celková sušina	CN _{celk}	CN _{tox}	Hg	PAU (chlor. uhl.)	Cd	Cu	Ni	Fe	Mo	Cr _{celk}	C ⁶⁺	Pb	As	Zn	Se	Ag	Co	Va	Al	PCB	Salmonella sp.	S	SO ₂	Radionuklidy (Bq/l)				Ekotoxická (%) - vz.	
																																								ředěný	neředěný				
COV Blansko + Ráječko, Špešlov, Olomučany	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	5	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,003	0,4	0,08	10	0,03	0,3	-	0,2	0,03	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,0007	negativní	1	-	2	20	1000	40	70	
COV Olomučany	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	5	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,003	0,4	0,08	10	0,03	0,3	-	0,2	0,03	2,0	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,0007	negativní	1	-	2	20	1000	-	-	
COV Boskovice + Mladkov	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	2,5	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,005	0,5	0,1	10	0,04	0,3	-	0,25	0,05	2	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	2	-	2	20	1000	-	-	
COV Břežná nad Svitavou	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5	55	0,2	7	20	1500	3000	0,2	0,1	0,001	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	-	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	-	-	-	-	-	-	-	
COV Cetkovice	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000		55	0,2	7		1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	-	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	-	-	-	-	-	-	-	
COV Černá Hora - Bořlitz	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	-	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	-	-	2	20	1000	-	-	
COV Doubravice + Újezd u Boskovic	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	2,5	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,005	0,5	0,1	10	0,04	0,3	-	0,25	0,05	2	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	1	-	2	20	1000	-	-	
COV Drnovice	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	7	55	0,2	7	20	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	-	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	-	-	-	-	-	-	-	
COV Hrádkov, Bělá SK	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5	55	0,2	7	20	1500	3000	0,2	0,1	0,001	0,005	0,01	0,7	0,3	10	0,05	0,5	-	0,4	0,1	10	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	-	-	-	-	-	-	-	
COV Jedovnice	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	7	55	0,2	7	20	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	-	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	-	-	-	-	-	-	-	
COV Krasová	400	800	400	6,5-8,5	do 40°C	40	55	10	500	5	55	0,2	10	10	1000	1060	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	-	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	-	-	2	20	1000	-	-	
COV Rudčice	400	800	400	6,5-8,5	do 40°C	40	55	10	500	5	55	0,2	10	10	1000	1060	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	-	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	-	-	2	20	1000	-	-	
COV Senežilov	400	800	400	6,5-8,5	do 40°C	40	55	10	500	5	55	0,2	10	10	1000	1060	0,2	0,1	0,002	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	-	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	-	-	2	20	1000	-	-	
COV Křtiny	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	7	55	0,2	7	20	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	-	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	-	-	-	-	-	-	-	
COV Letovice	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	2,5	55	0,2	7	20	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	-	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	-	-	2	20	1000	-	-	
COV Letovice Týles	400	800	400	6,5-8,5	do 40°C	40	55	10	1000	30							0,5		0,2																										
COV Uhota Rapotina	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	2,5	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,005	0,5	0,1	10	0,04	0,3	-	0,25	0,05	2	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	1	-	2	20	1000	-	-	
COV Ludllov	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	7	55	0,2	7	20	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	-	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	-	-	-	-	-	-	-	
COV Lysice	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	7	55	0,2	7	20	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	-	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	-	-	-	-	-	-	-	
COV Opatov + Macochy	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	7	55	0,2	7	20	1500	3000	0,2	0,1	0,001	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	-	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	-	-	-	-	-	-	-	
COV Sloup + Sošinka	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	2,5	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,005	0,5	0,1	10	0,04	0,3	-	0,25	0,05	2	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	1	-	2	20	1000	-	-	
COV Světlava	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	45	60	10	1000	2,5	55	0,2	7	10	1500	3000	0,2	0,1	0,002	0,005	0,005	0,5	0,1	10	0,04	0,3	-	0,25	0,05	2	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	1	-	2	20	1000	-	-	
COV Sobotov	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	7	55	0,2	7	20	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	-	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	-	-	-	-	-	-	-	
COV Veľká Opátovice	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5	55	0,2	7	20	1500	3000	0,2	0,1	0,001	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	-	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	-	-	2	20	1000	40	70	
COV Žďár	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	7	55	0,2	7	20	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	-	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	-	-	-	-	-	-	-	
VK Borotín	250	500	200	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5	55	0,2	7	20	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	-	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	-	-	-	-	-	-	-	
VK Labáňany	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5	55	0,2	7	20	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	-	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	-	-	-	-	-	-	-	
VK Láňany	400	800	300	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5	55	0,2	7	20	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	-	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	-	-	-	-	-	-	-	
VK Lipůvka	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5	55	0,2	7	20	1500	3000	0,2	0,1	0,001	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	-	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	-	-	-	-	-	-	-	
VK Meřínko	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000		55	0,2	7		1500																														
VK Němčice	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000		55	0,2	7		1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	-	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	-	-	-	-	-	-	-	
VK Oborná	400	800	350	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000		55	0,2	7		1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	-	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	-	-	-	-	-	-	-	
VK Sebranice	400	800	300	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	5	55	0,2	7	20	1500	3000	0,2	0,1	0,0015	0,005	0,01	0,7	0,2	10	0,05	0,5	-	0,4	0,1	2,5	0,05	0,1	0,05	0,05	-	0,001	negativní	-	-	-	-	-	-	-	
VK Skalnice nad Svitavou	300	600	250	6,5-9,5	do 40°C	40	55	10	1000	2,5	55	0,2	7	10	150																														